Mast nr.:	127		128
Spennlengde(m):	279.4	336.6	116.8
Mast, tegn.nr.:	C–101677,B–18862,B–18863,B–18866		C–101704,B–19014,A–12364
Mast, type:	BM		VFM/EM
Benlengde til travers(m):	17–17–17–17		12–12–12–12
-			
Fundamentering :	Løsm.		Spr. Fjell
Fund. tegning:	B–18879/B–18919		C–101697
Isolatortype :	A–12510		A–12508
Armatur: Str.f.liner/OPGW:	HK		AK
Pil, str.før.line: -5,5,15,25 °C	627,655,684,712	909,951,992,1033	374,387,399,411
Pil, jordline: -5,5,15,25 °C	483,507,531,555	701,736,770,805	

Risikoklasse: 2 for is 3 for vind
Dimensjonert etter: NEK 445
Vindlast m/s: 32
Islast N/m: 30
DAK-kode: 2340|Profil
Godkj.:
Rev.dat.: 11.05.2015
Rev.dat.:
Beskriv.: --
Sign.: LE
Rev nr.: A
Rev nr.:
Sign.:
Flesaker Setersberg etter...dwg
Montasjesp. N/mm²: 50
Montasjesp. N/mm²: 100
Strømførende liner: 2x3x ACSR Curlew
Løsm.line: 1xOPGW
Sign.: TF
Tegn.: --
Kontr.:
Godkj.:
Sign.: --
Kontr.:
LM= 1:2000
HM= 1:500
Ny graddeling
Skr.terr. 4 mts.
Målt dat.: Sept 2013
Prosjektert dat.: --
JØSOK PROSJEKT AS
Tegn.nr.: K-16355
Blad: 31

Eier: EB Nett
Profil av: 132 kV Flesaker - Setersberg
-

Sideforskyvning av mast
30 cm mot venstre

Spennlengde 179,8
Mont.sp.
PGW 50 N/mm²
Fase 30 N/mm²
Pil str.f.:
~~434,457,479,500~~
Pil jordl.:
404,422,440,457

Mont.sp.
PGW 100 N/mm²
Fase 50 N/mm²

Mont.sp.
Fase 15 N/mm²

140
130
120
110
100
90
80
70

127
128

off.veg

Grunnriss:
7.18 + 4.64 3.33
2.42 + 2.73 + 1.81 3.03

21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 21.7

Grunnforhold: Dyrka mark | Skog | Innmark | Skog | Dyrka
Grunneier: